





# FAGERHULT

SE - 566 80 Habo


## Multilume Re:Think



- (S) Armaturdel MÅSTE anslutas innan nätspänning kopplas in!
- (GB) The luminaire MUST be connected before plugging in the mains voltage!



- (S) Får ej täckas med isolering
- (GB) Must not be covered with insulating matting




### WITH ORGANIC RESPONSE (OR)

Operating frequency bands and output power (EIRP):  
Frequency band: 2.4 GHz  
Output power (4dBm max within our operating band)


Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustning: T0220R, T0118R, T0097R, T0219R, T0098R, T0116R, T0168R, T0169R, T0117R, T0119R, T0142R, T0218R överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Hereby, Fagerhult declares that the radio equipments type: T0220R, T0118R, T0097R, T0219R, T0098R, T0116R, T0168R, T0169R, T0117R, T0119R, T0142R, T0218R are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [www.fagerhult.com/declaration-of-conformity](http://www.fagerhult.com/declaration-of-conformity)  
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.fagerhult.com/declaration-of-conformity](http://www.fagerhult.com/declaration-of-conformity)



- (S) Grundläggande isolering mellan nät- och styrledning.
- (GB) Basic insulation between mains and control wiring.

- (S) Service och utbyte av drivdon, ljuskälla och anslutningskabel får endast utföras av tillverkaren, deras serviceombud eller annan behörig person.
- (GB) Servicing and replacement of control gear, light source and connection cable shall be carried out by the manufacturer, their service agent or a similarly skilled person.



- (S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

- (GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.



Produkten innehåller elektronik som kan vara känslig för såväl elektrostatisk urladdning (ESD) som mekanisk påkänning. Direkt beröring (via hand eller verktyg) av åtkomliga kretskort typ LED-moduler skall undvikas.

#### Isolationsmätning

För att inte skada de elektroniska driftdonen eller annan känslig elektronik i armaturerna måste fas och nolla kopplas samman före isolationsmätning (max 500V DC).

#### Säkringsautomater och jordfelsbrytare

På grund av hög men kortvarig startström rekommenderas tröga säkringar (**MCB typ C**) resp. stötströmsäkra jordfelsbrytare. En ljusarmatur har en läckström om max 1 mA.

#### Ljusarmaturer för ljusreglering.

Vid användning av s.k. faspulsteknik (reglering med återfjädrande tryckknapp) skall av funktionsskal tillses att samtliga anslutna ljusarmaturer är försedda med DALI driftdon av samma fabrikat!

Enligt REACH-direktivet (EC 1907/2006) är vi skyldiga att informera att denna produkt kan innehålla en låg koncentration av Bly (Pb) CAS 7439-92-1. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas, halten av bly orsakar inte någon skada då den ingår i den kemiska sammansättningen i produkten och frigörs ej vid normal användning. Vänligen kontakta [reach@fagerhult.se](mailto:reach@fagerhult.se) för mer information.



The product contains electronics which may be sensitive to electrostatic discharges (ESD) as well as mechanical stress. To avoid damages, any open circuit board like LED-modules should never be directly touched by hand or by a tool.

#### Insulation test

In order to avoid damaging the electronic ballast or other sensitive electronic devices, the phase and neutral must be connected together before any insulation test (max 500V DC).

#### Automatic circuit breakers (MCB) and Residual current device (RCD)

Due to the high peak connection current MCB:s type C is recommended. Peak-current-proof RCD:s adapted for electronics are recommended. Normally a luminaire has a leakage current of 1 mA.

#### Luminaires for dimming

If pulse switching via a momentary push button is used, the connected luminaires must due to functional reasons be equipped with DALI drivers of the same brand!

According to REACH (EC 1907/2006) we are obliged to inform you that this product may contain a low concentration of Lead (Pb) CAS 7439-92-1. Normal instructions for safe use applies, lead does not cause harm as it is incorporated in the chemical composition in the product and is not released in normal use. Please contact [reach@fagerhult.se](mailto:reach@fagerhult.se) for more information.



Das Produkt enthält Elektronik die empfindlich für elektrostatische Entladungen (ESD) sowie mechanischer Belastung sein kann. Um Schäden zu vermeiden, sollten offene Platinen sowie LED-Module nie direkt mit der Hand oder mit einem Werkzeug berührt werden.

#### Isolationsmessung

Bei der Isolationsmessung müssen Phase und Nullleiter zusammengeschlossen werden. Danach kann die Isolationsmessung mit höchstens 500 V DC zwischen Phasen-Nullleiter und Erde erfolgen.

#### Sicherungsautomaten und Fehlerstromschalter

Der EVG-Betrieb sorgt für einen kurzzeitig hohen Einschaltstrom. Dieser Umstand muss bei der Dimensionierung der Sicherungsautomaten für die Beleuchtungsanlagen berücksichtigt werden. Normalerweise hat eine Leuchte einen Kriechstrom von max. 1mA/Leuchte. Wir empfehlen stoßstromsichere, träge Fehlerstromschalter für Elektronik.

#### Leuchten für Lichtregelung

Beim Schalten über einen Tastimpuls müssen aus funktionellen Gründen DALI Treiber desselben Typs und Herstellers eingesetzt werden.

Gemäß den REACH Regularien (EC1907/2006) sind wir dazu verpflichtet darauf hinzuweisen, dass sich in diesem Produkt geringe Mengen an Blei (Pb) CAS 7439-92-1 befinden können. Die generellen Sicherheitsbestimmungen sind anzuwenden. Dieses Blei stellt kein Risiko dar, da es sich nur in Kombination mit weiteren, chemischen Substanzen befindet und nicht freigesetzt wird bei normaler Nutzung. Bitte kontaktieren Sie [reach@fagerhult.se](mailto:reach@fagerhult.se) für weitere Informationen.